

KIRKLARELİ 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

Bu Yönerge; **2009/15316 Karar Sayılı** Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri ile **2007/12937 Karar sayılı** Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 137. maddesi gereğince hazırlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

1) AMAÇ:

Bu yönergenin hazırlanmasındaki amaç, **112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN** yangına karşı korunması ve yangın anında yangının önlenmesi ve genişlemesine engel olmak için can ve mal kaybının azaltılması konusunda alınması gereken tedbirler ile bu tedbirlerin yollarını göstermektir.

2) KAPSAM: 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü

Hizmet Binası içerisinde; **Bodrum Kat** (3 depo, arşiv, sığınak, su deposu, spor salonu, ısı merkezi), **Zemin Kat** (7 sistem odası, 2 teknik servis odası, bay bayan mescit, bay bayan dinlenme odası, yemekhane, mutfak, buzhane, soyunma odası, danışma, çay ocağı), **1. Kat** (7 idari büro, 6 kurum temsilci odası, sekreteryaya, makam odası, çağrı merkezi) **2. Kat** (eğitim salonu, revir odası, doktor odası 2 toplantı salonu 4 idari büro, sekreteryaya, makam odası) ve Çatı Katı (Asansör makine dairesi) bulunmaktadır.

3) SORUMLULUK:

Yangın güvenliği, itfaiyeye yardım ve yasaklarla ilgili hususların uygulanmasıyla örgütlenme, donatım, ödenek ve eğitim hususlarının gerçekleştirilmesi 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü sorumluluğundadır.

Birimlerde görevli her personel, bir yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bu yönergede öngörülen hususlara aynen uymaya mecburdur.

4) YÖNERGENİN YÜRÜTÜLMESİ

Bu Yönerge hükümlerini, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü yürütür.

5) YÖNERGEYE AYKIRILIK HALLERİ

Bu Yönerge Hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında idari emirlere riayet etmemek fiilinden, verilen görevi zamanında yapmayanlar hakkında da fiilin derecesine göre, görevi ihmal veya suistimalden soruşturma açılarak gereği yapılır.

6) TANIMLAR:

Bu Yönergede geçen bazı kavramlar aşağıda tanımlanmıştır.

Mevcut Yapı: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapımı tamamlanmış ya da yapı ruhsatı verilmiş olan yapıdır.

Sulu Boru Sistemi: Normalde sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan düşey borudur.

Yangın Mukavemet Süresi: Yanma hızı 0.8 mm/dakika kabul edilmek suretiyle, ahşap elemanın bu şekilde azalan kesitiyle ve güvenlik katsayısı 1.00'e eşit alınarak, üzerine gelen gerçek yükü taşıyabildiği süre olup; ahşap elemanların yangın mukavemet hesaplarında dikkate alınır.

Yangın Türü: Yangın türü, yangının yanmakta olan maddeye göre çeşididir ve dört sınıfa ayrılır.

- a) **A sınıfı yangınlar**, yanıcı katı maddeler yangınıdır. Odun, kömür, kağıt, ot, dokümanlar, plastikler gibi madde yangınları bu sınıfa girer.
- b) **B sınıfı yangınlar**, yanıcı sıvı maddeler yangınıdır. Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran, asfalt gibi madde yangınları bu sınıfa girer.
- c) **C sınıfı yangınlar**, yanıcı gaz maddeler yangınıdır. Metan, propan, bütan, sıvılaştırılmış petrol gazı (SPG), asetilen, havagazı, hidrojen gibi gaz yangınları bu sınıfa girer.
- d) **D sınıfı yangınlar**, lityum, sodyum, potasyum, alüminyum, magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metallerle, radyoaktif maddeler yangınıdır.

7) GENEL BİLGİLER:

Yangın; Kontrolü elden çıkmış yanma olayıdır.

Yangın nedenleri; Korunma önlemlerinin alınmaması, bilgisizlik, kazalar, ihmal, sıçrama, sabotaj ve doğa olaylarıdır.

Yangınlar genel olarak personelin yangın nedenleri konusunda eğitilmemesi ve gerekli önleyici tedbirlerin alınmamasından kaynaklanmaktadır.

Her sorumlu amir yangınlara karşı aşağıda belirtilen tedbirleri alarak, personeli eğitir. Yangın Ekip Başkanı ve yardımcıları yangın anında Ek-3 listesindeki acil numaraları arayıp ekip talep ederek koordinasyonu sağlar.

İKİNCİ BÖLÜM

1- YANGIN GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ALINACAK TEDBİRLER:

a) Genel Tedbirler:

1. Personelin konut adreslerini ve telefon numaralarını gösteren bir liste görevliler tarafından kolayca görülebilecek bir yere asılır. Güvenlik nedeniyle adres ve telefon numaralarının açıkta kalması sakıncalı olan personele ilişkin bilgiler İdari Büro odasında personelin dosyasında muhafaza edilir. Binalar içinde sigara içme yasağı uygulanır ve yasağa uyulması hususu takip edilir.

2. Sigara içilen dışarıdaki alanlarda sigara izmaritleri için belirli noktalarda su dolu kap ve söndürülecek metal çöp kutusu bulundurulur. Sönmemiş sigaraların, kağıt sepeti ve kağıt varillerine atılması önlenir.

3. Binalarda kıymetli ve önemli evrakın konduğu çelik dolap ve kasaların üzerlerine “YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR” etiketi konulur. (EK-2 1. Sayfa) Anahtarı ise sorumlularında bulundurulur.

4. Arşivlerde sigara içmek, yanıcı madde bulundurmak, kesinlikle yasak olup buralara İdari Büro Personeli beraberinde ve sadece gündüzleri girilebilir.

5. Çatılarda yangına karşı korunma gereçlerinden başka bir eşya bulundurulmaz, giriş kapıları sürekli kilitli tutulur, elektrik tesisatı çekilemez. Gerekli hallerde görevli amirin izni alınarak

yalnızca pilli ve akülü el fenerleri kullanılır. Çatıya çıkılması gerektiğinde kapı yanında madeni bir merdiven bulundurulur. Klima vb. elektrikli cihazların takılması zorunlu olan hallerde, gerekli yangın tedbirleri alınarak, mahalli itfaiye teşkilatının da izni ile elektrik tesisatı çekilebilir. Çatı aralarından asansör makine dairelerine geçilecek düzenlemeler yapılamaz.

6. Binanın girişi ile otomatik kapı arasında itfaiye araçlarının yangına müdahalesini kolaylaştırmak için **park edilmez**.

7. Binadaki sabit ve seyyar yangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak, kırmak, karıştırmak, sökmek veya bunları kullanılmayacak hale getirmek ve yahut bozuk bir halde tutmak, itfaiyenin geçişini güçleştirecek şekilde bina önüne araç park etmek ve benzeri hareketler yapmak yasaktır.

8. Yangın söndürücü tesis ve malzemelerin amacı dışında kullanılması yasaktır.

b) Kullanım Esnasında Alınacak Tedbirler:

- 1) Binadaki kapı gibi ahşap kısımlar, ateşe dayanıklı boya ile boyanır, temizliği mazot vb. yanıcı maddelerle yapılmayacaktır.
- 2) Ahşap kısımlar üzerine zamanla ısınan elektrikli cihazlar monte edilmeyecektir.
- 3) Zorunlu olmadıkça, elektrik sobası kullanılmayacaktır.
- 4) Kazan dairelerinde kolay yanıcı madde kazan etrafında bulundurulmayacaktır.

Akaryakıtlı kazanların olduğu yerlerde tahliye kanalı oluşturulacak ve dökülen artık yanıcı sıvı maddelerin bu kanaldan tahliyesi sağlanacaktır.

5) **Uzatma Kabloları:** Uzatma kabloları sadece taşınabilir cihaz ve aydınlatma araçlarının beslenmesi için kullanılacaktır. Uzatma kabloları hiçbir şekilde kalıcı kablolama yerine geçirilmeyecektir. Uzatma kabloları ile ilgili hükümler; mevcut ve yeni yapılan binalarda, inşaat halinde olan binalarda ve mevcut binalarda yapılan tadilat, modernizasyon ve yenileme çalışmaları esnasında uygulanacaktır. Uzatma kablolarının kullanımında aşağıdaki esaslara uyulacaktır.

- a) Her uzatma kablosu doğrudan bir prize takılacak ve sadece bir cihaz veya aydınlatma aracına bağlanacaktır.
- b) Kablonun akım taşıma kapasitesi bağlandığı cihaz ya da aydınlatma aracının nominal akımından küçük olmayacaktır.
- c) Uzatma kablosu fiziksel olarak iyi durumda tutulacak; ezilme, kesilme, yıpranma gibi nedenlerle güvenliği tehlikeye düşürecek kablolar kullanılmayacaktır.
- d) Topraklama gerektiren cihaz veya aydınlatma araçları için topraklı tip uzatma kablosu kullanılacaktır.
- e) Uzatma kabloları ve esnek kordonlar sabit cisimlere tutturulmayacak; duvarlar, tavanlar, yer döşemelerinden geçirilmeyecek, kapı altlarından ve halı gibi yer döşemelerinin altından geçirilmeyecek ve fiziksel darbelere maruz bırakılmayacaktır.

c) İnşaat Esnasında Alınacak Tedbirler:

1) Binalarda Kullanılacak Yapı Malzemeleri:

Yangın güvenliği açısından kolay alevlenen yapı malzemelerinin inşaatlarda kullanılmalarına müsaade edilmez.

Döşeme üzerinde kolay alevlenen malzemeden ısı yalıtımı yapılmasına, üzeri en az 2 cm kalınlığında şap tabakası ile örtülmek şartı ile müsaade edilir.

Doğal veya yapay taşlardan, beton plaklardan, asbestli çimento plaklardan yapılmış çatı örtüleri ve çatı tecritleri, çelikten veya diğer metallere yapılmış malzemelerden yalıtım ve örtü tabakaları içermeyen çatılar, çatı elemanları olarak kullanılacaktır.

2) Elektrik Tesisatı:

Binada elektrik iç tesisatı; yürürlükte olan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”ne uygun olarak tesis edilecek ve aşağıda belirtilen gereklere uyulacaktır.

- a) Koruma Aygıtları:** Tüm binada kısa devre, aşırı yük, toprak teması ve kaçak akım sonucunda yangın çıkmasını önleyecek koruma düzenleri gerçekleştirilecektir. Bu amaçla, oluşabilecek hata akımlarına karşı gerekli koruma aygıtları kullanılacaktır.
- b) Kısa Devre Hesapları:** Bütün bina ve yapılarda elektrik tesisatında kullanılacak tüm cihaz ve malzemeler kısa devre hesapları yapılarak seçilecektir. Kullanılacak anahtarlama ve koruma düzenleri ve bu düzenlerin kurulması için gerekli aygıtlar hesap sonuçlarına uygun elektriksel karakteristiklere sahip olacaklardır. Kullanılacak kablo gibi her türlü akım taşıyıcılarda alev iletmeyen tipte yalıtım malzemesi kullanılacaktır.
- c) Bağlantı ve Tespit Elemanları:** Bütün binada elektrik tesisatı ile ilgili her türlü cihaz ve akım taşıyıcıların bina veya yapıya tespiti ve tespit maksadıyla kullanılan askı mesnet, konsol ve benzeri bağlantı elemanları oluşabilecek deprem kuvvetlerine göre hesaplanarak tasarlanacak ve uygulanacaktır.
- d) Kuvvetli Akım Tesisatı:** kuvvetli akım tesisatının kuruluşu ve işletilmesi yürürlükte olan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” ve “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” ne uygun olarak yapılacaktır.
- e) Uzatma Kabloları:** Uzatma kabloları sadece taşınabilir cihaz ve aydınlatma araçlarının beslenmesi için kullanılacaktır. Uzatma kabloları hiçbir şekilde kalıcı kablolama yerine geçirilmeyecektir. Uzatma kabloları ile ilgili hükümler mevcut ve yeni yapılan binalarda, inşaat halinde olan binalarda ve mevcut binalarda yapılan tadilat, modernizasyon ve yenileme çalışmaları esnasında uygulanacaktır. Uzatma kablolarının kullanımda aşağıdaki esaslara uyulacaktır.
 - (1) Her uzatma kablosu doğrudan bir prize takılacak ve sadece bir cihaz veya aydınlatma aracına bağlanacaktır.
 - (2) Kablonun akım taşıma kapasitesi bağlandığı cihaz ya da aydınlatma aracını nominal akımından küçük olmayacaktır.
 - (3) Uzatma kablosu fiziksel olarak iyi durumda tutulacak, ezilme, kesilme, yıpranma gibi nedenlerle güvenliği tehlikeye düşürecek kablolar kullanılmayacaktır.
 - (4) Topraklama gerektiren cihaz veya aydınlatma araçları için topraklı tip uzatma kablosu kullanılacaktır.
 - (5) Uzatma kabloları ve esnek kordonlar sabit cisimlere tutturulmayacak; duvarlar tavanlar yer döşemelerinden geçirilmeyecek kapı altlarından ve halı gibi yer döşemelerinin altından geçirilmeyecek ve fiziksel darbelere maruz bırakılmayacaktır.

d) Yapılacak Ek Binalarda Alınacak Tedbirler:

Yapılacak Ek Binalarda ve mevcut binaların proje değişikliği gerektiren esaslı onarım ve tadilat projelerinde, binanın özelliklerine göre Yönergede öngörülen hususlara ait şartlar göz önüne alınacaktır.

Binaların yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri tesisat projelerinden ayrı olarak hazırlanacaktır.

e) İtfaiyeye Yardım ve İşbirliği:

1) 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğünün telefon numarası ile önemli telefonlar herkes tarafından görülebilecek 1. kat Çağrı Merkezine giriş kapılarının panolarına asılacaktır. (EK-3)

2) Binada yangın çıkması halinde, itfaiyenin olay yerine gelmesinden itibaren, ilk müdahaleyi yapan ekipler, itfaiye amirinin emrine girerek onun vereceği karar ve talimatlar doğrultusunda hareket eder.

2- YANGIN ÇEŞİTLERİ VE SÖNDÜRME PRENSİPLERİ :

a) A Sınıfı Yangınlar:

Katı yanıcı maddelerin (odun, kömür, kağıt vb.)ısı etkisiyle oksijenle birleşerek yanmasıdır. Yanıcı madde soğutularak (su esaslı cihazları ve kuru kimyasal tozlu cihazlarla) yangın söndürülür.

b) B Sınıfı Yangınlar:

Sıvı yanıcı maddelerin ısı etkisiyle oksijenle birleşerek yanmasıdır. Yanıcı maddelerin üzeri örtülüp oksijenle ile temasının kesilmesi ile yangın söndürülür.

Söndürme işlemi kum, toprak, köpüklü, karbonhidratlı ve kuru kimyasal tozlu cihazlarla gerçekleşir.

c) C Sınıfı Yangınlar:

Gaz haldeki yanıcı maddelerin ısı etkisiyle oksijenle birleşerek yanmasıdır. Söndürme prensibi yanıcı maddeyi ortadan kaldırmaktır. Musluğu kapatma gibi.

d) D Sınıfı Yangınlar:

Hafif metallerin yanmasıdır. Kimyasal reaksiyonla söndürülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1- EKİPLERİN KURULMASI:

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binasında yangınla mücadele amacıyla çalışan personelden aşağıdaki ekipler oluşturulur.

- Söndürme Ekibi
- Kurtarma Ekibi
- Koruma Ekibi
- İlk Yardım Ekibi

2- EKİPLERİN GÖREVLERİ:

a) Söndürme Ekibi: Bu ekibin görevi binada çıkacak yangına; mevcut yangın söndürme cihazları ile derhal müdahale ederek söndürmek ve gelişmesine mani olmaktır. Yangının çıktığı yerde, alt, üst ve odalarda gerekli tertibatı alarak yangını en kısa zamanda önlemeye çalışır.

b) Kurtarma Ekibi: Söndürme ekibi ile koordinasyon sağlayarak varsa önce canlıları daha sonrada öncelik sırasına göre kıymetli evrak ve eşyayı kurtaracaktır. Kurtarma ekibi, kurtarılan canlıları yangın bölgesinde uygun bir yerde beklemekte olan ilkyardım ekibine; kurtarılan kıymetli evrak ve eşyayı ise toplanma bölgesinde bekleyecek olan koruma ekibine teslim edecektir.

c) Koruma Ekibi: Yangından kurtarılan kıymetli evrak eşyayı muhafaza edecek, ayrıca yangın bölgesine yetkisiz hiçbir kimsenin girişine müsaade etmeyecektir. Meydana gelebilecek panik ve kargaşalıkları önleyecektir.

d) İlkyardım Ekibi: Yangın bölgesinde kurtarma ekibince kurtarılan yaralılara müdahale edebilmek için uygun bir yerde bekleyecek ve kendisine teslim edilen yaralılara ilkyardım yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilmelerini sağlayacaktır.

3- EKİPLERİN SEVK VE İDARESİ:

Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar yönergeyi uygulamakla görevli amir veya yardımcılara aittir. Bu süre içinde ekipler ancak dairenin en büyük amiri veya mahallin en büyük mülki amirinden emir alırlar. İtfaiye gelince söndürme ve kurtarma ekipleri derhal itfaiye amirinin emrine girerler.

4- EĞİTİM:

Binanın yangından korunması için oluşturulan ekip personeli; yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarması, ilkyardım faaliyetleri, itfaiye ile iş birliği ve organizasyon sağlanması konularında, gerekirse itfaiye müdürlüğünden yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ayrıca, bütün görevliler, binada ki yangın söndürme alet ve edevatının nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşacağı konularında tatbiki eğitimden geçirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YANGINA MÜDAHALE:

1.- YANGININ MESAİ SAATLERİ İÇİNDE OLMASI:

a) Haber Verme:

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında yangını ilk gören şahıs, mevcut haber verme sistemini (çan, zil, telsiz, telefon, cep telefonu vb.) harekete geçirmekle beraber, önce telefonla itfaiyeye haber verir. (Ek-3)

b) Görevlilerin Hareket Tarzı:

Yangına, yangın haberini alan ekipler kendilerine ait araç-gereçleri alarak derhal olay yerine hareket ederler. Olay yerinde;

(1) Söndürme Ekibi:

Yangın yerlerinin yanlarındaki odalarda gereken tertibatı alır, yangını söndürmeye veya genişlenmesini önlemeye çalışırlar.

(2) Kurtarma Ekibi:

Varsa önce yaralıları kurtarırlar. Daha sonra yangında kurtarılması gereken öncelik sırasına göre ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı büro memurlarının da yardımı ile ve büro şeflerinin nezareti altında mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak boşatılmaya hazır hale getirirler. Çuval ve torbalar, büro şeflerinin lüzum görmesi halinde binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşınır. Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye amirinin veya en büyük mülki amirinin emriyle başlanır. Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve dosyaların toplanacağı yer kroki üzerinde gösterilir.

(3) Koruma Ekibi:

Boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina koruma amirinin göstereceği yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra ilgililerine teslim ederler.

(4) İlk Yardım Ekibi:

Yangında yaralanan veya hastalananlar için ilkyardım hizmeti verirler. İlk yardım ekibinin çalışma alanı kroki üzerinde gösterilir.

2- YANGININ MESAI SAATLERİ DIŞINDA OLMASI:**a) Haber Verme:**

Yangını ilk gören şahıs, mevcut haber verme sistemini (çan, zil, telsiz, telefon, cep telefonu vb.) harekete geçirmekle beraber, önce telefonla itfaiyeye haber verir. (EK-3) Sonra ihbar telefonu yanındaki listeye bakarak yönergeyi uygulamakla görevli amir ve diğer ilgilileri telefon vs. vasıta ile olay yerine çağırır.(EK-1)

b) Görevlilerin Hareket Tarzı:

Yangından haberdar olan yönergeyi uygulamakla görevli amir ile yangınla mücadele ekip personeli, en seri şekilde görev başına gelip, söndürme, kurtarma ve koruma işlerini yürütürler.

Yangın yerinde bulunması gereken görevlilere telefonla ulaşamıyorsa bunların haberdar edilmesi, yönergeyi uygulamakla görevli dairenin en büyük amiri tarafından isim ve adresleri gösteren listeden bakılarak görevlinin isim ve adresinin en yakın polis veya jandarma karakollarına bildirilmesi suretiyle yapılır.

c) Bina Yakınındaki Yangın:

Yangın, resmi dairenin yakınında meydana gelmişse, haber verme işiyle birlikte, tehdit altında bulunan kısımdaki oda pencerelerinde bulunan perde ve storlar çıkarılır ve camlar kapatılır. Personel tarafından evrak ve dosyalar çuvallara konarak eşya ile birlikte tehlikeden uzak kısımlara taşınır. Çatıda korunma tedbirleri alınır. Bu arada hortum ve yangın söndürme cihazları (YSC) kullanılarak çatı ve damlara düşen kıvılcımlar söndürülür ve henüz kıvılcım yoksa bile çatı bol su ile ıslatılarak yangına karşı mukavemeti artırılır.

Yangın Başlangıcında Hareket Tarzı ve Yangın Sırasında Öneriler Ön Bilgiler:

1. Yanıcı patlayıcı ve parlayıcı maddeler ile oynamayınız.
2. Yasaklanan yerlerde sigara içmeyiniz.
3. Elektrik tesisatında kendi kendinize değişiklik yapmayınız ve oynamayınız.
4. Mesai sonunda açıkta yanıcı madde bırakmayınız.
5. Çalışma yerini tertipli tutunuz ve talimatlara uyunuz.
6. Yanıcı patlayıcı ve parlayıcı maddeler bulunuyorsa talimatlara uygun olarak depolayınız, güvenlik tertiplerini alınız.
7. Bina çıkış kapılarını her an açılmaya elverişli bulundurunuz.
8. İşyerinden ayrılırken kapı ve pencereleri açık bırakmayınız.
9. İşyerinde ısınmak, yemek ve çay yapmak için elektrikli ocak, ızgara vb. aletleri kullanmayınız.
10. Kullanılmayan elektrik sistemlerinin şalterlerini veya düğmelerini kapatınız.

BEŞİNCİ BÖLÜM

1) DİĞER HUSUSLAR:

1. Binada elektrik iç tesisatını gösteren "Elektrik Planı" Sistem Yöneticisi ve teknik servis odasında bulundurulur. Elektrik tesisatının kontrolleri yetkili teknik elemanlar tarafından yılda bir defa yapılır. (Ek-2) Kontroller, yetkili teknik eleman tarafından yılda 1 defa yapılır ve kontrol sonucunda rapor hazırlanır. Halihazır durum, varsa arızaların niteliği, keşif cetveli ve alınması gereken tedbirleri içeren bu rapor Mülki İdare Amirine bir yazıyla bildirilir. Rapordaki noksan ve arızalar en kısa zamanda giderilir. Konuya ilişkin evrak ve raporlar bir dosyada saklanacaktır.
2. Binada bulundurulması zorunlu olan yangın önleme ve söndürme araç, gereç ve malzemeleri en kısa zamanda temin edilerek kullanılmaya hazır halde bulundurulur. Mevcut malzemelerin yerleri kroki üzerinde gösterilir.
3. Dairelerin uğrayabileceği yangın çeşidine uygun söndürme cihazları temin edilerek kullanma bakımından uygun yerlere yerleştirilir ve personele bunların kullanılması öğretilir. (EK-4)
4. Yangın söndürme cihazlarının teknik özelliğine göre uygun periyotlarla kontrolü yapılır ve üzerindeki kartlara işlenir. (EK-4)
5. Binanın yapısına ve yangın anında tahliye durumuna göre tespit edilen tahliye yerleri her an kullanılacak şekilde tutulur.

2) YÖNERGENİN TATBİK ŞEKLİ:

- 1- Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

G. S. H.

OLUR

6.9.2021

Bekir Sıtkı KOCAKUNDAKÇI

Vali a.

Vali Yardımcısı


Serkan AYYILDIZ
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü

E K L E R

**YANGINA MÜDAHALE EKİPLERİ PERSONELİNE AİT İSİM
TELEFON NUMARALARI
EKİPLERDE GÖREV ALANLAR**

SÖNDÜRME EKİBİ :

<u>S. No</u>	<u>Görevlinin Adı Soyadı:</u>	<u>Telefon Numarası:</u>	<u>Unvanı:</u>	<u>Ekipteki Görevi:</u>
<u>1</u>	Caner DEVECİ	0542 210 42 05	Çağrı Karşılایıcı	Ekip Başkanı
<u>2</u>	Sezgin MERT	0554 843 34 07	Çağrı Karşılایıcı	Ekip Başkan Yrd.
<u>3</u>	Gülcan ŞAHİN	0506 803 26 52	Çağrı Karşılایıcı	Asil Üye
<u>4</u>	Pınar ATABAY	0546 842 91 94	Çağrı Karşılایıcı	Asil Üye
<u>5</u>	Ayşe GÖZHAN	0553 190 32 22	Çağrı Karşılایıcı	Yedek Üye

(2. Sayfa)

KURTARMA EKİBİ :

<u>S. No</u>	<u>Görevlinin Adı Soyadı:</u>	<u>Telefon Numarası:</u>	<u>Unvanı:</u>	<u>Ekipteki Görevi:</u>
<u>1</u>	Yiğiter YOLCU	0530 150 39 54	Çağrı Karşılایıcı	Ekip Başkanı
<u>2</u>	Betül KOYUNCU	0542 557 24 61	Çağrı Karşılایıcı	Ekip Başkan Yrd.
<u>3</u>	Aycan AKÇA	0554 628 79 26	Çağrı Karşılایıcı	Asil Üye
<u>4</u>	Şule AYGÜN	0541 356 94 49	Çağrı Karşılایıcı	Asil Üye
<u>5</u>	Nurdan Sueda KOÇAK	0554 785 39 95	Çağrı Karşılایıcı	Yedek Üye


KORUMA EKİBİ:

<u>S. No</u>	<u>Görevlinin Adı Soyadı:</u>	<u>Telefon Numarası:</u>	<u>Unvanı:</u>	<u>Ekipteki Görevi:</u>
<u>1</u>	Pelin AYDIN	0538 648 64 21	Çağrı Karşılایıcı	Ekip Başkanı
<u>2</u>	Seval TÜLEK	0554 856 50 22	Çağrı Karşılایıcı	Ekip Başkan Yrd.
<u>3</u>	Ayşe BAKAL	0534 238 66 68	Çağrı Karşılایıcı	Asil Üye
<u>4</u>	Ayşe DEMİR	0537 422 77 03	Çağrı Karşılایıcı	Asil Üye
<u>5</u>	Pelin KENAR	0555 008 90 39	Çağrı Karşılایıcı	Yedek Üye

İLK YARDIM EKİBİ:

<u>S. No</u>	<u>Görevlinin Adı Soyadı:</u>	<u>Telefon Numarası:</u>	<u>Unvanı:</u>	<u>Ekipteki Görevi:</u>
<u>1</u>	Alpay BESLER	0532 505 18 23	Teknisyen	Ekip Başkanı
<u>2</u>	Sultan KIRCILI	0538 554 24 67	Çağrı Karşılایıcı	Ekip Başkan Yrd.

ETİKET RENGİ VE KURTARMA ÖNCELİĞİ



**YANGINDA İLK
KURTARILACAK**



**YANGINDA İKİNCİ
KURTARILACAK**



**YANGINDA ÜÇÜNCÜ
KURTARILACAK**

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖNCELİK SIRA CETVELİ FORMU

SIRA NO	KURTARILMA ÖNCELİĞİ	KURTARILACAKLAR
1	YANGINDA İLK ÖNCELİKLE KURTARILACAKLAR (Etiket rengi: KIRMIZI)	-İdari Dokümanlar (Personel Sicil Dosyaları, Talimat Dosyaları, Önemli Yazışma Dosyaları, Projeler, Yayınlar v.b.) -Kıymetli Evrak ve Para Kasaları (Tapu Belgeleri, Bono,) - (Benzin, Alkol, Tiner, Basınçlı Tüpler, LPG. v.b.)
2	YANGINDA İKİNCİ ÖNCELİKLE KURTARILACAKLAR (Etiket rengi: MAVİ)	-Bilgi İşlem Aparatları ve Diğer Bellek Türü Cihazları -Taşınabilir ve Anında Sökülebilir bilgisayar kasalar ve benzeri önem arz eden cihazlar -Haberleşme Cihazları -Ayniyat Stok Malzemeleri -Kütüphane Kitapları
3	YANGINDA ÜÇÜNCÜ ÖNCELİKLE KURTARILACAKLAR (Etiket rengi: YEŞİL)	- Masa, dolap, koltuk, sandalye, ranza gibi Tefriş Malzemeleri - Giyim, kuşam, temizlik malzemeleri vb. Sarf Malzemeleri

ACIKLAMA:

- a. Yangın sırasında kurtarılmaya tabi tutulacak materyallerin öncelik sırasının belirlenmesinde; Parlama ve patlama gibi risk faktörü, ekonomik ve tarihi değer, idari önem, üretime olan katkı gücü gibi hususlar dikkate alınarak sıralamaya bağlanır.

HAZIRLAYAN

Serkan AYYILDIZ

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü

ONAYLAYAN

Bekir Sıtkı KOCAKUNDAKÇI

Vali a.

Vali Yardımcısı

KIRKLARELİ İLİNDEKİ ÖNEMLİ TELEFON NUMARALARI

İTFAİYE	112	214 10 66
SIHHİ İMDAT (AMBULANS)	112	
POLİS İMDAT	112	212 38 50
JANDARMA İMDAT	112	212 01 65
AFAD	112	214 12 38
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	112	214 10 20
KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ		214 10 43

YANGIN SÖNDÜRME PRENSİPLERİ

YANGININ ÇEŞİDİ	SÖNDÜRME PRENSİBİ	SÖNDÜRMEDE KULLANILAN MADDE VE MALZEMELER
A Sınıfı Yangınlar (Katkı yanıcı maddeler yangını)	Soğutma	Su, su esaslı cihazlar, Kuru Kimyevi tozlu cihazlar
B Sınıfı yangınlar (Sıvı yanıcı maddeler yangını)	Boğma	Kum, Toprak, köpüklü karbondioksitli ve kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları
C Sınıfı yangınlar (Gaz halinde yanıcı maddeler yangını)	Yanıcı maddenin Ortadan kaldırılması	Önce yanıcı madde ortamdan kaldırılmalı. Gaz akışı kesilmeli Etrafta tutuşturduğu ve yanmasına sebep olduğu maddelerin cinsine göre uygun söndürme uygulanmalıdır. (Soğutma, Boğma)

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ NASIL KULLANILIR

- CİHAZI YERİNDEN ALINIZ
- BASINÇ TÜPÜNÜN VANASINI AÇINIZ VEYA TETİK ÜZERİNDEKİ PİMİ ÇEKİNİZ.
- RÜZGARI ARKANIZA ALARAK YANGINA YAKLAŞINIZ
- TETİĞİ HORTUMLA BİRLİKTE ATEŞE YÖNELTİNİZ
- TETİĞE BASARAK TOZUN DIŞARI ÇIKMASINI SAĞLAYINIZ
- HORTUMDAN ÇIKAN TOZU ATEŞİN BAŞLANGIÇ NOKTASINA (YANGIN ODAĞINA) DOĞRU TUTUNUZ.
- HORTUMU ODAK NOKTASINDAN SAĞA SOLA HAREKET ETTİREREK YANGINI İLERİYE DOĞRU SÖNDÜRMEYE ÇALIŞINIZ.
- YANGIN TAMAMEN SÖNMEDEN YANGIN BÖLGESİNDEN AYRILMAYINIZ.
- YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTEN SONRA, CİHAZ KURU KİMYEVİ TOZLU İSE CİHAZDA KALAN TOZU TAMAMEN BOŞALTINIZ. YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI KARBONDİOKSİT GAZLI İSE CİHAZIN İÇERİSİNE HAVA GİREREK PASLANMASINI ENGELLEMELİK İÇİN BİR MİKTAR GAZ KALMASINA ÖZEN GÖSTERİNİZ.
- EN KISA ZAMANDA YANGIN SÖNDÜRME CİHAZINIZIN DOLUMUNU YAPTIRINIZ.

YSC KONTROL VE TAKİP KARTI

Adı Soyadı :
Görevi :
YSC No :

KONTROL TARİHİ	BASINÇ	AĞIRLIK(KG)	İMZA	AÇIKLAMA